

イベント(露店等)での火災予防について

十日町地域消防本部
予防課 ☎ 757-1557

【ポンベ】

- 火気から離れた※2直射日光の当たらない、風通しの良い場所に設置する。
- 安定した場所に固定する。

【ホース】

- ひび割れ劣化等がないかを確認する。
- ホースと火気使用器具は、ホースバンドで固定する。
- ホースの三つ又分岐は厳禁。

【台等】

- 安定した不燃性の台等を使用する。
- 台が不燃性でない場合は、金属製以外の不燃性の物※1の上に置く。

【ガソリン携行缶】

- 専用の金属容器を使用する。
- 火気から離し、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管する。
- 開栓時は圧力調整ねじを緩め、圧力を抜く。

【火気使用器具】※IH 調理器を含む

- 周囲は常に整理し、燃えやすいもの（アルコール消毒液など）とは、十分な距離をとる。
- 周囲の建築物、可燃物とは、側方、後方 15cm 以上、上方 1m 以上の距離をとる。
- ついたてを設置する場合、段ボールなどの可燃物は使用しない。
- カセットこんろは、2台以上並べて使用しない。また、鍋等でポンベ部分を覆わない。

【消火器】

- 10型以上の業務用消火器を1本以上用意する。（製造から10年以内であり、容器の腐食がなく、安全ピンが付いているものとする。）
- 事前に操作方法を確認する。

【発電機】

- 安全な場所に設置する。
- 運転中の給油は絶対にしない。
- 給油する場合は、エンジンを止め、周囲に人及び火気がないことを確認し、風通しのよい場所で給油する。

※1 難燃材料以上のもので、台に熱が直接伝わらない範囲の大きさとする。（例：7mm 以上の厚さのせっこうボード、コンクリートブロック等）

※2 火気との距離を 2m 以上離すか、不燃性の物（※1 参照）で遮蔽する。